

Главному государственному инспектору
Кяхтинского и Бичурского районов
по пожарному надзору майору внутренней
службы Арсаланову А.А.

**Ответ на представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по
представлению об устранении выявленных нарушений от 22.10.2021г, со
сроком исполнения до марта 2022г.

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1	Под кровлей здания отсутствуют датчики АПС	Разработан локальный сметный расчет (смета). Написано ходатайство на Начальника РУО и Главе района на выделение денежных средств по смете.
2	Приемно-контрольные приборы установлены вне помещения пожарного поста. Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре. Отсутствует средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека.	Разработан локальный сметный расчет (смета). Написано ходатайство на Начальника РУО и Главе района на выделение денежных средств по смете. Выполнено, инструкция имеется. Сделали заказ в